

«25» апреля 2018 г.

Исх. №381

Генеральному директору ООО «ВЕСТА-Дом»
Некрасову А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на диспетчеризацию лифтов

Диспетчеризация лифтов объекта «Молодежно-спортивный жилой комплекс с физкультурно-оздоровительным центром и гаражом» по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Баженова возможна на диспетчерский пульт АСУД-248, находящийся по адресу: Московская область, г. Лыткарино, микрорайон 5, квартал 1, д. 5.

Диспетчеризация лифтов обеспечивается с использованием следующих материалов и оборудования:

- контроллер инженерного оборудования КИО-2М;
- концентратор универсальный КУН-2ДМП;
- выделение ip-адреса интернет-провайдером;
- кабель связи FTP 4*2*0.52 для внешних проводок;
- кабель УТР 4*2*0,5 для внутренних проводок;
- гофротруба д=16 мм для затягивания кабеля при разводке по машинным помещениям;
- датчик магнитоконтроля ИО-102-62 (на дверь каждого машинного помещения);
- микрофон электретный в кабину каждого лифта;
- динамик в кабину каждого лифта;
- устройство переговорное (ПГУ) в холл первого этажа для осуществления переговоров пожарных подразделений (если предусмотрены лифты с режимом «перевозка пожарных подразделений»).

ВАЖНО! Для проведения работ по диспетчеризации лифтов необходимо предоставить проект диспетчеризации.

ВАЖНО! В случае изменения, модернизации оборудования по диспетчеризации необходимо запросить новые технические условия.

Заместитель генерального директора

АО Фирма «ЛИФТРЕМОНТ»



Е.А. Алгалов

Срок действия ТУ-12 месяцев.

Контактные телефоны: 8-903-212-40-04 (Якшин Андрей Николаевич)

Исп.: Тищенко Н.А.
Тел. 8(495)419-08-19