

# **Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения и на перенос существующих сетей с отведенного под строительство земельного участка.**

№ ТУ-14

от 16 января 2017 г.

**Основание:** Заявление ООО "ВЕСТА-Дом" № 14 от 20.12.16

**Причина обращения:** Присоединение к сетям ливневой канализации.

**Объект капитального строительства:** Проектируемого молодежно-спортивного жилого комплекса с многоярусной автостоянкой и физкультурно-оздоровительного комплексом по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Баженова

**Кадастровый номер участка:** 50:52:0000000:18616

**Заказчик:** ООО "ВЕСТА-Дом"

**Срок действия настоящих условий:** 2 года со дня выдачи.

Точка подключения к централизованной системе водоотведения - определяется проектом.

**Технические требования к объектам капитального строительства заказчика в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:**

1. Диаметр трубопровода определить проектом.
2. Количество дождеприемных и смотровых колодцев установить согласно проектных данных
3. На колодцах дождевой канализации предусмотреть установку опорных плит и люков.

**В качестве долевого участия в развитии системы ливневой канализации г. Жуковского, в связи с подключением следует произвести оплату на расчетный счет МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" денежных средств в размере 3'234'639 руб. (три миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать девять рублей).**

#### **Прочие условия:**

1. Проект прокладки сетей ливневой канализации до начала строительства согласовать с МП "ИНЖТЕХСЕРВИС"
2. Заключить с МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" договор на технический надзор за строительством инженерных сетей ливневой канализации.
3. Построенные инженерные сети и устройства ливневой канализации с территории застройки предъявить МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" для технического освидетельствования.
4. После пуска в эксплуатацию передать МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" исполнительную документацию на инженерные сети ливневой канализации.
5. Заключить с МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" договор на прием ливнестоков в городскую ливневую канализацию.

**Технические условия на перенос существующих сетей ливневой канализации с территории земельного участка отведенного под строительство.**

1. Произвести перенос существующих сетей ливневой канализации из трубопровода д-1200 мм с территории земельного участка (стоимость работ по переносу сетей ливневой канализации будет учтена дополнительно).

2. Согласовать проект на перенос существующей сети ливневой канализации с МП "Инжтехсервис".

3. Перенос существующей сети провести до начала строительства проектируемого молодежно-спортивного жилого комплекса с многоярусной автостоянкой и физкультурно-оздоровительного комплексом с целью бесперебойной эксплуатации сетей ливневой канализации.

4. Ранее выданные технические №14 от 05.05.2015г, №15 от 06.05.2015г, №16 от 06.05.2015г. считать недействительны.

**ТУ действительны при выполнении следующих дополнительных условий:**

А. Рассмотрение и согласование проектной документации в части организации отведения поверхностного стока и выполнения нормативных требований по качеству сточных вод, принимаемых в городскую сеть дождевой канализации.

Б. Обеспечение всех необходимых платежей, связанных с оказанием услуг по отведению сточных вод в городскую сеть дождевой канализации с момента получения землеотвода.

В. Заключение договора о подключении к централизованной системе водоотведения.

При невыполнении п.п. Б и В Технические условия отзываются.

**Примечания:**


- Сточные воды, поступающие в городскую сеть ливневой канализации, не должны содержать загрязняющих веществ с концентрациями, превышающими предельно допустимые, установленные в нормальной документации.

- На период строительства должны быть предусмотрены меры для снижения концентрации загрязнений, не менее чем на 50%, в стоках, отводимых от поста мойки колес.

**При согласовании проекта предоставить дополнительный экземпляр проекта в электронном виде. После получения геоподосновы МП "ИНЖТЕХСЕРВИС" оставляет за собой право откорректировать технические условия.**

**Согласование проекта производится по адресу:** Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 2

МП "ИНЖТЕХСЕРВИС"



Заказчик

